



# Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfik

## Departementet for Boliger og Infrastruktur

### DS/EN 1991-1-7 GL NA:2024

#### Nationalt anneks til **Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast**

---

#### **Forord**

Dette grønlandske nationale anneks (GL NA) erstatter EN 1991-1-7 GL NA:2010 foreløbig udgave.

Annekset er baseret på DS/EN 1991-1-7 DK NA:2024.

#### **Gyldighedsområde**

Annekset er tilpasset de nationale geografiske og klimatiske forhold samt national lovgivning og fastsætter betingelser for anvendelse af EN 1991-1-7:2007 inkl. efterfølgende rettelser i Grønland.

Annekset indeholder grønlandske nationale valg samt supplerende informationer. Ved en supplerende information er angivet, om denne er normativ eller informativ. Normativ information er krav, der skal følges.

Nummerering i annekset henviser til nummerering i EN 1991-1-1:2007 eller DS/EN 1991-1-1 DK NA:2024.



## Oversigt over grønlandske valg og supplerende informationer

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2024 er gældende med følgende afvigelser og tilføjelser:

Punkt	Emne	Valg
DK NA	Henvisninger i DK NA	Nationalt valg
4.3.1(1) Note 1	Påkørsel af understøttende konstruktioner, Værdier af påkørselslaster fra køretøjer	Nationalt valg
4.3.2(1) Note 1	Påkørselslast på overbygninger	Nationalt valg

TIL GODKENDELSE



## Nationale valg

### Henvisninger i DK NA

Henvisninger i DS/EN 1991-1-7 DK NA:2024 til andre danske nationale annekser erstattes af henvisninger til de tilsvarende grønlandske nationale annekser. Hvor disse ikke findes, gælder de danske nationale annekser.

### 4.3.1(1) NOTE 1 Påkørsel af understøttende konstruktioner, Værdier af påkørselslaster fra køretøjer

Tabel 4.1 erstattes af nedenstående tabel 4.1 GL NA:

**Tabel 4.1 GL NA Vejledende statisk ækvivalente regningsmæssige laster forårsaget af køretøjers påkørsel af konstruktionsdele, der understøtter konstruktioner over eller ved veje**

Trafikkategori	Kraft $F_{dx}^a$ [kN]	Kraft $F_{dy}^a$ [kN]
Veje	750	500
Gårdspadser, parkeringsgarager og industrihaller med adgang for		
- Køretøjer med max totalvægt < 3,5 tons	100	50
- Køretøjer med max totalvægt $\geq$ 3,5 tons	200	100
<sup>a</sup> $x$ = normal kørselsretning, $y$ = vinkelret på normal kørselsretning		

### 4.3.2(1) NOTE 1 Påkørselslast på overbygninger

Tabel 4.2 erstattes af nedenstående tabel 4.2 GL NA:



**Tabel 4.2 GL NA Vejledende statisk ækvivalente regningsmæssige laster som følge af påkørsel på overbygninger**

Trafikkategori	Statisk ækvivalent regningsmæssig kraft $F_{dx}^a$ [kN]
Veje	375
Gårdspladser, parkeringsgarager og industrier	100
<sup>a</sup> $x$ = normal kørselsretning	

TIL GODKENDELSE



## Supplerende information

Ingen.

TIL GODKENDELSE